АКТ приемки в эксплуатацию автоматической пожарной сигнализации.

« 18» июля 2023г

город, район: г. Шымкент
Комиссия, назначенная: ТОО «DOSTYK SCHOOL SHYMKENT»
(наименование организации-заказчика)

решением от «18» июля 2023 г. № I в составе:

Председателя-представителя заказчика директор Хамидов И.Х.
(должность, фамилия, имя, отчество)

Членов комиссии - представителей:
Пуско-наладочной организации директор ИП «БОРАН» Абуов Б.Б.
произвела проверку выполненных работ и установила;

Монтажно-наладочной (пусконаладочной) организацией предъявлена к приемке пожарной сигнализации, смонтированной в здании школы расположенного по адресу: РК, г. Шымкент , Абайский р-н , мкр. Северо-Запад , уч. 1864
по проекту, разработанному (составленному) ТОО «ПВАСС НК»
(наименование организации)

2.Монтажные работы выполнены ИП «БОРАН» В качестве приемной станции пожарной сигнализации применяется Литер «А» ППК "Гранит-12", ППК "Гранит-8" в Литер «В». В защищаемых помещениях установлены дымовые "ИП 212-141" и тепловые "ИП 103-5" пожарные извещатели, которые прикреплены на потолке, а также ручные "ИПР 513-10" прикреплены на стене.

3.Пусконаладочные работы выполнены ИП «БОРАН»
(наименование пусконаладочной организации)

4.Выявленные в процессе комплексного опробования дефекты и недоделки устранены (при необходимости указать в приложении к настоящему акту).

Заключение комиссии:

Установку, прошедшую комплексное опробование, включая и пусконаладочные работы, считать принятой в эксплуатацию с оценкой качества выполненных работ на хорошо (отлично, хорошо, удовлетворительно).

Перечень прилагаемой к акту документации:

”

Председатель комиссии:

Директор ТОО «DOSTYK SCHOOL SHYMKENT» Хамидов И.Х.

Директор Монтажной организации ИП «БОРАН» Абуов Б.Б.